Государственное

бюджетное учреждение здравоохранения

Республики Крым «Феодосийский медицинский центр».

ПРИКАЗ

№ 524
« 04 » 08 2020 г. г. Феодосия

«Об утверждении правил и положения по пожарной-безопасности ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 августа 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. (в редакции постановления правительства РФ № 113 от 17.02.2014 г.) и других законодательных актов РФ, в целях координации деятельности обособленных структурных подразделений, по пожарной безопасности.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «О системе управления пожарной безопасностью в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр».
2. Утвердить Правила пожарной безопасности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр».
3. Признать утратившим силу приказы главного врача № 352 от 30.07.2015 года «Об утверждении правил пожарной безопасности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Феодосийский МЦ» и № 323 от 01.07.2015 года «Об утверждения Положения о системе управления пожарной безопасностью Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр».
4. Руководителям обособленных структурных подразделений, механику автохозяйства ГБУЗ Республики Крым «Феодосийский медицинский центр»;
   4.1. Изучить с лицами ответственными за пожарную безопасность вышеуказанные Положения и правила и руководствоваться ними в повседневной жизни.
   4.2. В соответствии с разработанным Положением и правилами пересмотреть объектовые инструкции по пожарной безопасности
5. Настоящий приказ довести до сведения исполнителей.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача по безопасности Зиненко Г.В.

Главный врач ВЕРНО СЕКРЕТАРЬ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр» _____ _____ 20_____г. **А.А. Вербов**

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом главного врача

ГБУЗ РК «Феодосийский МЦ»

№ 524 от «04» 08 2020 г.

ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ФЕОДОСИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают основные требования по пожарной безопасности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр» и его обособленных структурных подразделений. Виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в дисциплинарном, административном и уголовном порядке.

1.2. Все работники учреждения (независимо от занимаемой должности и характера выполняемой работы) обязаны четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, приводящих к возникновению пожара. Виновные в нарушении настоящих Правил несут ответственность в дисциплинарном, административном и уголовном порядке.

2. Обязанности главного врача учреждения

2.1. В соответствии с действующим законодательством персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения в целом несет главный врач учреждения.

2.2. Главный врач учреждения обязан:

- организовывать изучение и обеспечивать выполнение настоящих Правил всеми работниками учреждения;

- установить в обособленных структурных подразделениях строгий противопожарный режим в соответствии Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» с изменениями и дополнениями. Обеспечить его соблюдение руководителями обособленных структурных подразделений, медицинским и обслуживающим персоналом, инженерно-техническими работниками, служащими, рабочими, пациентами;

иных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивать дежурных ручными электрическими фонарями;

- определять перечень должностных лиц, которые должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;

- обеспечивать разработку (корректировку) планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара и инструкций к этим планам, проводить не реже двух раза в год практические занятия по их отработке;

- каждое здание, помещение, участок территории учреждения обеспечить необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации, наглядной агитацией, знаками безопасности, системами оповещения людей на случай пожара и содержание их в постоянном исправном состоянии;

- обеспечить своевременное эксплуатационно-техническое обслуживание систем противопожарной защиты и их документальное сопровождение в сроки и объемах, предусмотренных инструкциями предприятий - изготовителей и действующими нормативными документами;

- контролировать порядок содержания территории, подъездных путей к зданиям и сооружениям, эвакуационных путей в зданиях и сооружениях, эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, аварийной сигнализации и освещения, пожарной емкости, пожарного водопровода, исправность системы электроснабжения, контура заземления, молниеотвода.

- приказом по обособленному структурному подразделению определять порядок проведения огневых, огнеопасных и строительно-монтажных работ;

- обеспечивать своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предписываемых органами государственного пожарного надзора.

4. Обязанности руководителей отделений, лабораторий, отделов, палат, складов, кабинетов, гаража, прачечных, пищеблоков, котельных, инженерных сетей

4.1. Ответственность за пожарную безопасность отделений, лабораторий, отделов, палат, складов, гаража, прачечных, пищеблоков, котельных, инженерных сетей руководители этих подразделений и объектов.

4.2. Руководители структурных подразделений обязаны:

- обеспечить на вверенных участках строгое выполнение работающими и пациентами настоящих правил и инструкций о мерах пожарной безопасности;

- своевременно выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на закрепленном участке;

- следить за состоянием путей эвакуации, правильностью эксплуатации электроустановок, сетей, агрегатов и другого оборудования; обеспечить свободный доступ к ним;

6.1. Руководит пожарно-профилактической работой, контролирует соблюдение действующих правил и норм по пожарной безопасности, а также установленного противопожарного режима в обособленном структурном подразделении.

6.2. Подчиняется руководителю обособленного структурного подразделения:

- разрабатывает и ведет документацию по пожарной безопасности;

- вносит предложения в планы работы обособленного структурного подразделения по обеспечению пожарной безопасности;

- участвует в разработке инструкций по пожарной безопасности;

- определяет потребность обособленного структурного подразделения в первичных средствах пожаротушения, ведет их учет;

- контролирует наличие и содержание первичных средств пожаротушения на объектах обособленного структурного подразделения;

- осуществляет контроль за состоянием и правильной эксплуатацией территории, зданий, сооружений, технических средств пожарной автоматики и пожаротушения;

- проводит комплексные и выборочные проверки противопожарного состояния объектов обособленного структурного подразделения;

- участвует в расследовании причин происшедших пожаров;

- проводит разъяснительную, воспитательную работу с сотрудниками учреждения по вопросам пожарной безопасности;

- разрабатывает и вносит руководству учреждения предложения по улучшению состояния пожарной безопасности.

7. Обязанности ответственного дежурного по обособленному структурному подразделению.

7.1. Контролирует соблюдение правил пожарной безопасности, а также количество находящихся в учреждении людей (работников, пациентов), знает порядок вызова пожарной охраны (тел.101), эвакуации людей и материальных ценностей, места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушителей, внутренних пожарных кранов, пожарных щитов), средств связи и сигнализации (телефонов, кнопочных пожарных извещателей) и порядок пользования ими.

7.2. Периодически проверяет несение службы дежурным персоналом и соблюдение им противопожарного режима, делая записи в рабочем журнале о всех замечаниях и отдельных указаниях.

7.3. Проверять исправность средств пожаротушения и их укомплектованность, работоспособность средств связи и пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации, въездов и дорог на территории учреждения.

9.Содержание зданий и помещений.

9.1 Склады, производственные, административные и общественные помещения, места открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок обеспечиваются табличками с номерами телефона для вызова пожарной охраны.

9.2. Здания или сооружения, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек обеспечиваются планами эвакуации людей при пожаре.

9.3. На объекте защиты с ночным пребыванием людей организовывается круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

9.4. Объект защиты с ночным пребыванием людей обеспечивается инструкцией о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связью, электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.

9.5 Двери помещений производственного и складского назначения оборудуются табличками с обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.

9.6.На объектах защиты запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

9.11. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

9.12. Содержать в исправном состоянии и проводить своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода, проводить проверку их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

9.13. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещается об этом подразделение пожарной охраны.

9.14. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода содержатся в исправном состоянии и укомплектованными пожарными рукавами, ручными

порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники.

10.2. Помещения для обслуживания автомобилей, где предусматривается более 10 постов обслуживания или хранения более 25 автомобилей, должны иметь не менее двух ворот выезда.

10.3. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается:

а) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

б) загромождать выездные ворота и проезды;

в) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы;

з) подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

и) устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.

10.4. В ремонтной зоне и подсобных помещениях не допускается ремонт автомобилей с заправленными бензобаками или с заправленными газом баллонами, а также при наличии масла в картерах двигателей.

10.5. Во всех помещениях стоянки, обслуживания и ремонта автомобилей ежедневно должна производиться уборка мусора, отходов. Разлитое масло и горючие жидкости должны немедленно убираться с помощью песка и опилок. Использованные песок и опилки должны собираться в специальные металлические ящики с крышками, установленные вне гаражных помещений.

11.8. Устройство и эксплуатация электросетей - времянок, как правило, не допускаются. Исключением могут быть временные иллюминационные установки, а также электропроводки, питающие места производства строительных, временных ремонтно-монтажных и аварийных работ, при этом для временной прокладки линий можно использовать только специальные электрокабели, предназначенные для этой цели.

11.9. Электронагревательные и осветительные приборы (включая переносные электроприборы, используемые в процессе обследования или лечения пациентов) должны подключаться в электрическую сеть только при помощи исправных штепселей соединений заводского изготовления.

11.10. Молниезащита зданий и сооружений должна соответствовать требованиям «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» содержаться в исправном состоянии и ежегодно проверяться перед началом грозового сезона.

11.11. При эксплуатации электрических сетей и электрических приборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией или автоматами с завышенным номиналом;

- применять для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки некалиброванные плавки вставки («жучки»);

- закреплять электрические лампы с помощью веревок и ниток, подвешивать светильники и люстры непосредственно на электрических проводах, затемнять электролампочки с помощью горючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы за исключением холодильников, термостатов и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы. При этом на дверях помещений с наличием таких приборов должны вывешиваться соответствующие таблички;

- использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, торшеры, бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;

- пользоваться электронагревательными приборами (плитками, кипятильниками, утюгами и т.п.) вне специально выделенных помещений;

- устраивать в электрощитовых какие-либо мастерские по ремонту электрооборудования и использовать их для хранения материалов и различных предметов;

- устраивать воздушные линии электропередачи над кровлями и навесами из горючих материалов, а также складами для хранения взрывопожарных веществ и материалов;

- складировать горючие материалы над и под электрощитами и приборами сигнализации. Загромождать подъезды и подступы к электрощитам;

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы;

12. Системы теплоснабжения, отопления и вентиляции.

12.1. Перед началом отопительного сезона руководитель организации, обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, тепло генераторных, калориферных установок и каминов , а также других отопительных приборов и систем.

12.2. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

12.3 Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

12.4. Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивается проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:
1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

12.5. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом;

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

д) разжигать установки без предварительной их продувки;

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;

ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;

расстоянии, указанном в инструкции предприятия - изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.

12.13. Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

12.14. Проверка, профилактический осмотр и очитка вентиляционного оборудования должны производиться по утвержденному графику.

12.15. При эксплуатации вентиляционных систем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;

- подключать к ним газовые отопительные приборы;

- отключать или снимать огнезадерживающие устройства;

- выжигать скопившееся в воздуховодах жировые отложения, горючие вещества и конденсат (их очистка должна проводится не реже одного раза в квартал);

- закрывать вытяжные каналы и отверстия;

- хранить горючие материалы ближе 0,5 м от воздуховодов.

12.16. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в помещения вентиляционных камер запрещается. Хранение в вентиляционных камерах различного оборудования и материалов запрещается.

13.Пожарная техника.

13.1. Пожарная техника должна применяться только для борьбы с пожарами. Использование пожарной техники для хозяйственных нужд или выполнения производственных задач запрещается.

13.2. Для размещения огнетушителей на объектах должны устанавливаться специальные пожарные щиты, стенды, шкафы.

Стенды и пожарные щиты следует устанавливать на территории или в помещениях на видных и легкодоступных местах, по возможности ближе к выходам из помещений, в местах возможного возникновения загорания.

13.3. Размещение, обслуживание и применение огнетушителей, следует осуществлять согласно инструкции предприятий-изготовителей и действующих нормативных документов.

13.4. Огнетушители допускается использовать для тушения только тех классов пожаров, которые указаны в инструкции предприятия-изготовителя.

Ручные огнетушители должны размещаться путем:

13.13. Местонахождение ближайших пожарных гидрантов, водоемов и других водоисточников, используемых для целей пожаротушения, должны быть обозначены указателями типового образца.

13.14. Внутренние сети противопожарного водопровода в не отапливаемых зданиях и сооружениях в холодное время года должны быть освобождены от воды. При этом у внутренних пожарных кранов должны быть надписи о месте расположения и порядке открытия задвижки или пуска насоса. При наличии задвижки с электроприводом, открытие ее, и пуск насоса должны осуществляться дистанционно от пусковых кнопок, устанавливаемых возле пожарных кранов.

13.15. Крышки люков, колодцев, пожарных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда и снега, а стояк освобожден от воды. В зимнее время пожарные гидранты должны утепляться во избежание замерзания. При эксплуатации пожарных гидрантов необходимо обеспечить возможность беспрепятственной установки пожарной колонки на гидрант.

13.16. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование пожарного объема воды для хозяйственных или производственных нужд запрещается.

13.17. У мест расположения пожарных гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели типового образца (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием флюоресцентных или светоотражающих покрытий).

13.18. Все пожарные насосы должны содержаться в постоянной эксплуатационной готовности и проверяться на создание требуемого напора путем пуска не реже одного раза в квартал с соответствующей записью в журнале.

14. Хранение и подача кислорода и закиси азота.

14.1. Подачи кислорода и закиси азота должна производиться централизованно. Баллоны с кислородом следует устанавливать (не более 10 штук емкостью 40 литров каждый) в специальных несгораемых шкафах вне здания и простенки на расстоянии не менее 4 м от оконных и дверных проемов по горизонтали и вертикали или в одноэтажных пристройках из негорючих материалов. При хранении кислорода в количестве более 10 баллонов емкостью 40 л каждый центральный пункт хранения и распределения кислорода, следует размещать в отдельно стоящем здании со стенами из негорючих материалов без оконных проемов с легко сбрасываемым покрытием и на расстоянии не менее 25 м от зданий и сооружений. Баллоны с кислородом следует устанавливать на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

14.2. Не допускается наземная прокладка кислородопроводов, по стенам зданий III степени огнестойкости, по территории складов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также через здания и сооружения, не связанные с потреблением кислорода.

14.3. Запрещается осуществлять подачу кислорода при помощи резиновых трубок, а также по трубопроводам, имеющим неплотности в соединениях. Как для внутренней, так и для наружной прокладки должны применяться, как правило, медные трубы.

15.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

Категории производственных и складских зданий и помещений по взрыво - взрывопожаро - и пожароопасности лечебно-профилактических учреждений следует определять в соответствии с Перечнем, приведенным в приложении 2.

15.1. Физиотерапевтические кабинеты; отделения анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии, операционные.

15.1.1. Вместимость электро - светолечебных кабинетов должна определяться из расчета не менее 6 кв. м на одну процедурную кушетку. Установка в кабинетах дополнительных кушеток не допускается.

15.1.2. Ограждения групповых щитов в помещениях физиотерапии не должны препятствовать техническому обслуживанию щита и его быстрому выключению, постоянному наблюдению за показаниями вольтметра, а также иметь закрывающиеся дверки. Ключи от групповых щитов необходимо хранить у медицинской сестры электро - светолечебного кабинета.

15.1.3. Все лечебные электроаппараты должны находиться в исправном состоянии, иметь надежное заземление, заводскую электрическую схему и технический паспорт. Использование электропроводов с поврежденной изоляцией, с нарушением в местах зажимов и подсоединения к аппаратуре не допускается.

15.1.4. Стерилизаторы, в том числе с воздушной прослойкой, применяемые в электро- и светолечебных кабинетах, должны быть только заводского изготовления и устанавливаются на поверхности из негорючих материалов.

15.1.5. Подогревать парафин и изокерит необходимо в специально выделенном помещении в вытяжном шкафу на подогревателях заводского изготовления или водяной бане. Стол, на котором устанавливаются подогреватели, следует покрывать термостойким материалом. Подогрев парафина или изокерита открытым пламенем запрещается.

15.1.6. Выбросы из местных систем вентиляции помещений от аппаратов и установок должны осуществляться на высоте не менее 2 м над высшей точкой кровли.

15.1.7. Уход за электро- и светолечебными аппаратами и оборудованием, а также их ремонт должны осуществляться специалистами, прошедшую соответствующую подготовку и имеющими удостоверения.

15.1.8. Профилактический осмотр аппаратуры необходимо производить в сроки, установленные техническим паспортом (инструкцией) с принятием мер к устранению обнаруженных дефектов.

15.1.9. В каждом электро- и светолечебном отделении (кабинете) должны быть журналы регистрации проводимого с обслуживающим персоналом противопожарного инструктажа и замеченных дефектов в работе электроаппаратуры.

15.2.8. Рабочие поверхности столов, стеллажей, вытяжных шкафов, предназначенных для работы с пожаро - взрывоопасными жидкостями и веществами, должны иметь покрытие и бортики из негорючих материалов. Для работы с кислотами, щелочами и другими химически активными веществами столы и шкафы нужно выполнять из коррозионностойких материалов.

15.2.9. Все работы в лаборатории, связанные с возможностью выделения токсичных или пожаро - взрывоопасных паров и газов, должны производиться только в вытяжных шкафах из негорючих материалов, которые надлежит содержать в исправном состоянии. Пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или неисправной вентиляцией запрещается.

Створки, дверцы и заслонки вытяжных шкафов во время работы следует держать максимально закрытыми (опущенными с небольшим зазором внизу для тяги).

Не допускается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем хранятся материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемой операции.

Вытяжные шкафы должны быть оборудованы системой вентиляции с самостоятельными вентиляционными каналами.

15.2.10. Стеклянную посуду с кислотами, щелочами и другими активными веществами разрешается переносить только в специальных металлических или деревянных ящиках, выложенных внутри асбестом. Для хранения серной и азотной кислот использование деревянных ящиков, корзин и стружки не допускается.

15.2.11. Хранить жидкий кислород в одном помещении с легковоспламеняющимися веществами, жирами и маслами запрещается.

15.2.12. Баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными горючими газами необходимо устанавливать вне здания лаборатории в металлических шкафах. Шкафы должны иметь прорези или жалюзийные решетки для проветривания.

Подачи в лабораторные помещения этих газов, а также кислорода должна производиться централизованно.

Допускается использование сжиженного горючего газа из одного баллона емкостью не более 5 л, размещаемого на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

15.2.13. Приточно-вытяжную вентиляцию во всех помещениях лаборатории необходимо включать не позднее, чем за 5 минут до начала работы и выключать после окончания работы.

15.2.14. В лабораториях запрещается:

- размещать ближе 1 м от нагревательных приборов, горелок и других источников огня легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы;

- выливать отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

- мыть полы и оборудование керосином, бензином, другими горючими жидкостями и веществами;

- устройство в помещениях хранения товарно-материальных ценностей, бытовых комнат и мест для приема пищи, и других подсобных служб;

- хранение товарно-материальных ценностей в помещениях, через которые проходят транзитные электрические кабели, а также в помещениях с наличием газовых коммуникаций и маслонаполненной аппаратуры;

- хранить продукцию навалом и укладывать ее вплотную к радиаторам и трубам отопления;

- устанавливать прожекторы наружного освещения на кровле, выполненной из горючих материалов;

- распаковывать и упаковывать материалы непосредственно в хранилищах;

- применять в складах транспорт с двигателями внутреннего сгорания;

- входить в сырой или влажной одежде и обуви в складские помещения, где хранятся щелочные металлы и другие вещества, вступающие в реакцию с водой.

15.3.3. Под навесом допускается хранить только те химические вещества, которые от влажного воздуха или воды не разлагаются, не разогреваются и не воспламеняются.

15.3.4. Хранение и обращение в аптечных учреждениях с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, обладающими огнеопасными и взрывоопасными свойствами, должно осуществляться в соответствии с требованиями временной инструкции, приведенной в приложении 4.

15.3.5. Материальные ценности в кладовых и аптечных складских помещениях должны храниться строго по ассортиментам, при этом не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся жидкостей с другими материалами.

15.3.6. При размещении аптек в общих больничных корпусах и зданиях иного назначения они отделяются от остальных помещений противопожарными стенами I типа, должны иметь самостоятельные выходы наружу и находиться, как правило, на первом этаже.

15.3.7. Пластмассовые изделия следует хранить в вентилируемом, темном, сухом помещении при комнатной температуре, на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем. В помещении не должно быть открытого огня, паров летучих веществ.

15.3.8. При возникновении пожара или загорания в аптечных складах и других местах руководители соответствующих подразделений должны информировать по прибытии работников пожарной охраны о наличии и местах хранения ядовитых и взрывоопасных веществ.

15.3.9. Переноска баллонов с огнеопасными и легковоспламеняющимися жидкостями должна производиться вдвоем в специально приспособленных клетях или корзинах с исправными ручками захвата. Корзины с большими бутылями, ящики или клети (весом свыше 20 кг), а также вещества, помещенные в твердую тару, следует перемещать только на специальных тележках с мягким ходом колес.

15.4.9. С наружной стороны на двери архивохранилища должны быть вывешены знаки безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-7.

15.4.10. В рентгеновских отделениях допускается предусматривать отдельное помещение, изолированное от других помещений глухими стенами и перегородками из негорючих материалов (1 типа), в котором допускается временное хранение рентгенопленки в количестве не более 100 кг. Данное помещение необходимо оборудовать вытяжной вентиляцией.

15.4.11. Обрезки и бракованная пленка в рентгенокабинетах должны убираться в металлическую емкость с крышкой. По окончании смены отходы необходимо удалять в места хранения отходов перевязочных, операционных и т.п.

16. ПОЖАРООПАСНЫЕ РАБОТЫ

16.1 При проведении окрасочных работ необходимо:

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.

16.2 Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

16.3. Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей,

16.13. Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных составов.

16.14. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:

а) в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка;

б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40-50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.

16.15. Запрещается переносить мастику в открытой таре.

16.16. Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра.

16.17. Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями.

16.18. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.

16.19. Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.

16.20. При проведении огневых работ необходимо:

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителями.
в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

16.30. Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение.

16.31. При проведении огневых работ запрещается:

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

16.32. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

16.33. При проведении газосварочных работ:

а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;

а) использовать 1 водяной затвор двум сварщикам;

б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли;

в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при работе генераторов "вода на карбид";

г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе;

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;

з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

16.35. При проведении электросварочных работ:

а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;

б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;

г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;

д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их

а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ;

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;

г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией;

д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;

е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;

ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.

16.37. При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается:

а) иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление кислорода в резаке;

б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;

в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к резаку;

г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.

16.38. При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.).

16.39. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;.

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

17.3. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях,

18.2. Руководитель учреждения, а также медицинский и обслуживающий персонал в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т.п.) должны:

18.2.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану (тел.101), четко назвав адрес учреждения, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь, имеется в виду, какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность и фамилию, номер телефона.

18.2.2. Дать сигнал пожарной тревоги, сообщить дежурному по учреждению или руководителю.

18.2.3. Принять немедленные меры по организации эвакуации людей. Эвакуацию людей начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

18.2.4. Одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения.

18.2.5. Для встречи прибывшей пожарной команды необходимо из персонала учреждения выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди.

18.2.6. На случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические фонари в количестве, необходимом для дежурного персонала.

18.3. В учреждениях с круглосуточным пребыванием людей должно быть организовано дежурство в ночное время. Дежурный персонал обязан проходить инструктаж перед заступлением на дежурство о мерах пожарной безопасности и обеспечиваться исправными ручными электрофонарями .

18.3.1. Территория учреждения в ночное время должна быть освещена и периодически (не менее 1 раза в 2 часа) осматриваться дежурным персоналом.

18.3.2.В летний пожароопасный период приказом руководителя учреждения должно устанавливаться усиленное дежурство.

18.3.3. При возникновении пожара обслуживающий персонал или дежурный обязан сообщить руководителю пожарной команды о местах хранения ядовитых и взрывчатых веществ, а также установок, не подлежащих отключению по специальным требованиям, согласно имеющихся списков с указанием количества этих веществ и числа установок для каждого помещения.

Примечание. До начала тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей, а также разбивания стекол. Покидая помещение или здание, необходимо закрыть за собой все двери и окна, так как приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня.

18.3.4. В зданиях, оборудованных системами противодымной защиты, при появлении признаков пожара или загорания необходимо привести в действие вентиляторы, обеспечивающие удаление дыма и подпор воздуха.

инструктажа.

2.3 По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:

- вводный;
- первичный на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.

2.4 Инструктаж по пожарной безопасности можно проводить одновременно с инструктажем работников по охране труда.

3. Вводный инструктаж.

3.1 Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы, занимаемой должности.

3.2 Направление на вводный инструктаж по пожарной безопасности дает отдел кадров

3.3 Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной лицом, проводящим инструктаж, с учетом требований правил, инструкций по пожарной безопасности, а также всех особенностей лечебного учреждения, утвержденной главным врачом (приложение 1. к настоящему положению).

3.4 О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу.

3.5 Вводный инструктаж завершается проверкой знаний и навыков, полученных инструктируемыми. С работниками, знания которых оказались неудовлетворительными, инструктаж повторяют с обязательной последующей проверкой.

3.6 Журнал ведется лицом, проводящим вводный инструктаж и хранится у него.

4. Первичный инструктаж на рабочем месте.

4.1 Первичный инструктаж на рабочем месте проводят:

- со всеми вновь принятыми в лечебное учреждение, а также переводимыми из одного подразделения в другое;
- с работниками, выполняющую новую для них работу, командированными, временными работниками;
- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории

специальности (покраска полов, ремонт помещений, оборудования и т.п.);

- при ликвидации аварий, стихийных бедствий, катастроф;

- при производстве газо-электросварочных и других огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы;

- при проведении экскурсии в учреждении.

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит ответственный за обеспечение пожарной безопасности подразделения (отделений, лабораторий, участков и т.д.) прошедшего обучение по программе пожарно-технического минимума в специализированном учреждении, в случае отсутствия такого обучения противопожарный инструктаж проводит ответственный за пожарную безопасность в лечебном учреждении.

Все инструктажи завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью карточек программированного контроля знаний, технических средств обучения. Знания проверяет ответственное лицо, проводивший инструктаж.

Лицо, показавшее неудовлетворительные знания, к работе не допускается и обязано пройти инструктаж вновь.

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового ответственное лицо, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При этом указывают вид инструктажа, а при проведении внепланового указывают еще причину проведения.

8. Обучение и проверка знаний работников мерам пожарной безопасности.

8.1 Обучение работающих мерам пожарной безопасности независимо от взрывопожароопасности помещений проводят для следующих категорий работников:

- руководители организаций (один раз в три года);

- лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в лечебных учреждениях (один раз в три года)

- председатели пожарно-технических комиссий (один раз в три года);

8.2 Обучение перечисленных в пункте 8.1 категорий работников проводится как с отрывом так и без отрыва от производства, лица которые проводят противопожарные инструктажи проходят обучение только в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности по программам, разработанным ГПН ФПС МЧС России, согласованным в установленном порядке.

-

- организацией спасения и эвакуацией людей и материальных ценностей;

- определение правильных методов тушения пожара на оборудовании, особенно в электроустановках;

Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ
к оснащению объектов огнетушителями

1. Объекты народного хозяйства оснащаются огнетушителями согласно общесоюзным, отраслевым и республиканским правилам пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке и подготовленным с учетом данных рекомендаций.

2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности.

3. Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.

4. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей производится на основе рекомендаций, изложенных в табл. 2 или 3 в зависимости от их огнетушащей способности (табл. 1), предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте (стандарт ИСО № 3941-77):

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс Д - пожары металлов и сплавов;

класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов; при их увеличенных размерах рекомендуется использовать передвижные огнетушители.

Для тушения больших площадей горения, когда применение ручных и передвижных огнетушителей является недостаточным, на объекте должны быть предусмотрены дополнительно более эффективные средства пожаротушения.

5. Необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений, выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования.

2. Помещение категории Д площадью 1200 м^2 должно защищаться двумя огнетушителями ОУ-5 (табл. 2, для тушения загораний электродвигателей станков). Расстояние между огнетушителями и местами возможного загорания не более 70 м.

Таблица 1

Технические характеристики ручных и передвижных огнетушителей

Тип огнетушителя	Огнетушащая способность (площадь тушения приведенного или модельного очагов пожара следующих классов, м^2			Время приведения в действие не более, с	Время работы, с	Длина струи, не менее, м	Диапазон допускаемых температур °С
	А	В	(Е) напряжение КВ				
1 2	3	4	5	6	7	8	9
			Ручной огнетушитель				
ОВП-10	4,7	1,76	-	5	45 ± 5	4,5	+ 5...+ 50
ОХВП-10	4,7	1,1	-	5	50 ± 10	4	+ 5...+ 45
ОХП-10	4,7	0,4	-	5	60 ± 5	6	+ 5...+ 45
ОУ-8	2,8	0,65	10	5	20	5,5	- 40...+ 50
ОУ-5	0,9	0,5	10	5	15	4,5	- 40...+ 50
ОУ-2	-	0,3	10	5	15	1,6	- 40...+ 50
ОХ-3	2,8	0,07	0,38	5	15	3	- 60...+ 55
ОП-10	11,8	5,75	1	5	14	5	- 50...+ 50
ОП-5	4,7	2,27	1	5	12	5	- 50...+ 50
ОП-2	1,8	0,65	1	5	10	2,5	- 50...+ 50
ОВП-10	30	6,5	-	10	90	5	5...50
ОП-100	40	12,5	1	10	40...60	11	- 35...+ 50
ОК-100	35	12	-	10	40	8	5...50
ОУ-25	4,7	2,27	10	5	20	6	- 40...50
ОУ-80	11,8	4,52	10	5	50	6	- 40...50

Таблица 2

Рекомендации по оснащению помещений ручными огнетушителями

Категория помещения	Предельная защищаемая	Класс пожара	Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л	Порошковые огнетушители вместимостью, л			Хладоновые огнетушители вместимостью 2 (3) л	CO_2-огнетушители вместимостью, л	
				2	5	10		2	5 (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А, Б, В горючие газы и жидкости	200	А	2 + +	-	2 +	7 + +	-	-	-
		В	4 + +	-	2 +	1 + +	4 +	-	-
		С	-	-	2 +	1+ +	4 +	-	-
		Д	-	-	2 +	1 + +	-	-	-
		(Е)	-	-	2 +	1 + +	-	-	2 + +
В	400	А	2 + +	4 +	2 +	1 +	-	-	2 +

В (кроме горючих газов и жидкостей)	800	А	1+ +	1 + +	1+ +	4+	2+
		В	2+	1 + +	1+ +	-	3+
		С	-	1 +	1+ +	-	3+
		Д	-	-	1+ +	-	-
Г		(Е)	-	-	1+	1+ +	1+

Примечания:

1. Максимальные площади возможных очагов пожаров классов А и В в помещениях должны быть в пределах соответственно 12...40 и 5, 5...12 м^2.

2. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для классов А - порошок АВС (Е); для классов В, С и (Е) - ВС (Е) или АВС (Е) и класса Д-Д.

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
взрыво, взрывопожаро - и пожароопасных производственных и складских помещений вновь сооружаемых и реконструируемых объектов лечебно-профилактических учреждений

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Перечень» разработан для производств (процессов), осуществляемых в различных помещениях лечебно-профилактических учреждений.

В данном «Перечне» определена категория производств по взрывной, пожарной и взрыво - пожарной опасности согласно ОНТП 24-86, а также класса по взрывопожароопасности по ПУЭ.

Взрывопожароопасность (категорию по ОНТП 24-86 и класс по ПУЭ) необходимо наносить на планах проектируемых лечебно-профилактических учреждений в частях архитектурно-строительной, технологической, отопления и вентиляции, водопровода и канализации, электрооборудования, автоматизации, устройств связи.

«Перечень» подлежит применению при проектировании новых и реконструированных объектов лечебно-профилактических учреждений.

Для каждого взрыво -, пожаро- и взрывопожароопасного производственного помещения проектируемого здания с помощью «Перечня» следует определять категорию их опасности и класс по ПУЭ, которые необходимо указывать на план этих помещений в указанных выше частях проекта.

				давления
12. Стерилизационная - автоклавная	-»-	Д	-»-	
13. Стерилизационная наркозно -дыхательной и реанимационной аппаратуры	-	Д	-»-	
14. Стерилизационная лекарственных форм	-	Д	-»-	
15. Помещение текущей стерилизации (станция скорой помощи)	-	Д	Не нормируется	
16. Помещение мойки и стерилизации (молочные кухни)	-	Д	-»-	
17. Помещение стерилизации воды (виварий)	-	Д	-»-	
18. Блок стерилизации кормов (виварий)	-	Д	-»-	
19. Помещение пламенного фотометра	Ацетилен, природный газ	Д	-»-	Работа в вытяжном металлическом шкафу
20. Помещение гипербарической оксигенации	Сгораемые материалы при наличии чистого кислорода	В	П-II а	
21. Помещение подготовки больных к облучению в радиологической барокамере	-»-	В	П-II а	
22. Процедурная мегавольтной терапии (при наличии барокамеры)	-»-	В	П-II а	
23. Процедурная кабинета гамматерапии (при наличии барокамеры)	-»-	В	П-II а	
24. Ксеролаборатория	Ацетон, толуол и бумага	В	В-I б	Работа и хранение в вытяжном шкафу или под вытяжном зонтом
25. Кустовая лаборатория для приготовления раствора (для сероводородных ванн)	Сероводород	В	П-II а	
26. Кладовая реактивов кустовой лаборатории раствора для		В	П-II а	Хранение в вытяжном шкафу

и горючих жидкостей				вытяжных шкафах
40. Здание для хранения ЛВЖ	Спирт, эфир и т.д.	А	В-I а	
41. Кладовая ядов и летучих веществ	Горюч. и испаряющиеся жидкости	В	П-I	Хранить до 5 литров в вытяжных шкафах
42. Помещение для хранения лекарственных веществ (сухих)	Горючие материалы	В	П-II а	
43. Помещение для хранения дезинфицирующих средств и кислот (при совместном хранении)		В	П-II а	
44. Хранение ядовитых и наркотических лекарственных веществ (аптеки)	Спирт, эфир и т. д	В	П-I	Хранить до 5 литров в вытяжных шкафах
45. Кладовая месячного запаса медикаментов (ст. скорой помощи)	Твердые гор. вещества	В	П-II а	
46. Хранение газовых баллонов	Ацетилен, водород	А	В-I а	Отдельное здание
47. Склад для хранения буры, борной кислоты, борокса, формалина, нашатырного спирта и дезраств, в аэрозольных упаковках		В	П-II а	
48. Книгохранилище, библиотека	Горючие материалы	В при площади белее 100 $м^2$	П-II а	
49. Архив	Горючие материалы	В	П-II а	
50. Бельевые центральные	-»-	В при площади 40 $м^2$	П-II а	
51. Подогрев парафина	-»-	В	П-II а	Хранение и разогрев в вытяжном шкафу
52. Столярные мастерские	Горючие материалы	В	П-II а	
53. Лакокрасочные мастерские	Горючие материалы и жидкие	А	В-I а	
54. Электрощитовая	Электрощиты	Г	-	
55. АТС	Электроаппаратура	Г	-	
56. Тепловой пункт	Вода, пар	Д	-	

Д Негорючие вещества в холодном состоянии.

Допускается относить к категории Д помещения, в которых находятся горючие жидкости в системах смазки, охлаждения и гидропривода оборудования при давлении не белее 6,0 кг в единице оборудования при давлении не свыше 0,2 МПа, кабельные электропроводки к оборудованию, отдельные предметы мебели на рабочих местах.

Приложение 3

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ И ВЗРЫВОВ В ОПЕРАЦИОННОЙ

1. Для предотвращения самовоспламенения наркотиков необходимо их сливать после работы из испарителя в герметично закрывающийся сосуд. Эфир нужно сливать медленно, не допуская его разбрызгивания. Оставшийся после наркоза эфир сливать в раковину запрещается.

Не допускается налив эфира из испарителя в приемный сосуд свободной падающей струей. Для этого необходимо применять воронки из электропроводящего материала, воронки должны быть заземлены, конец воронки должен достигать дна сосуда. В противном случае конец заземленного проводника необходимо пропустить через воронку до дна сосуда, чтобы эфир стекал в сосуд по этому проводнику.

2. После слива наркотика следует промыть теплой водой испаритель, шланги и все съемные детали наркозного аппарата.

3. Очистку (мойку) и обеззараживание аппаратов ингаляционного наркоза следует производить в соответствии с «Инструкцией по очистке (мойке) и обеззараживанию аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких» - приложение 4 к приказу Министерства здравоохранения СССР № 720 от 31.7.78 г.

4. Запрещается в операционных переливание газов из одного баллона в другой и введение дополнительных газов или наркотиков в баллон, содержащий сжатые газы. Это должно производиться в специально оборудованных помещениях обученным персоналом.

5. Запрещается применение открытого пламени (спиртовки, газовые горелки, зажженные спички и т.п.), курение и применение электронагревательных приборов в операционных и наркозных помещениях. Для отогревания вентиля баллона следует использовать горелку.

6. Температура открытых поверхностей оборудования, применяемого в наркозных и операционных помещениях, не должна превышать 120 °С.

7. Недопустимо перекаливание лампочки эндоскопических приборов.

8. Запрещается во время наркоза применять неисправное и искрящее электрооборудование.

9. Все электромедицинское оборудование, применяемое в опасных зонах должно быть во взрывозащитном исполнении.

накрахмалена. Рекомендуется перед употреблением выдержать одежду и обувь в помещениях с повышенной до 80 % влажностью.

Больной должен быть в хлопчатобумажном белье. Запрещается ношение в операционной и других взрывоопасных помещениях одежды из шерсти, шелка, а также нейлона, капрона и других синтетических материалов, сильно электризующихся при движении, что приведет к быстрому накоплению зарядов на теле человека.

17.2. Обувь обслуживающего персонала должна быть на кожаной подошве или на подошве из электропроводной резины, поверх этой обуви должны надеваться специальные операционные бахилы из хлопчатобумажной ткани. Запрещается носить в операционной обувь на подошве из пластиков, резины или других диэлектриков.

17.3. Волосы обслуживающего персонала в операционной должны быть закрыты колпаком или косынкой из хлопчатобумажной ткани.

18. Запрещается в операционной ношение обслуживающим персоналом браслетов, колец, цепочек и других металлических вещей.

19. Руки персонала, обслуживающего наркозные аппараты, а также лицо больного не должны иметь следов масел, мазей и помады.

20. Относительную влажность воздуха в операционной следует контролировать перед началом и в течении операции с помощью гигрометра или психрометра. Рекомендуется контролировать температуру воздуха. Запрещается применять для наркоза воспламеняющиеся наркотические смеси или анестетики, если относительная влажность воздуха в операционной ниже 55 %.

21. Гарантированное предупреждение воспламенения и взрыва - применение не воспламеняющихся наркотических веществ (фторотан, хлороформ, закись азота, центран и др.). Предупреждение взрывов при работе с воспламеняющимися анестетиками состоит в устранении причин и источников воспламенения.

22. Для контроля работоспособности системы вентиляции следует во время операции брать пробы воздуха на наличие в них паров наркотиков. Пробы следует брать из области, расположенной в зоне дыхания членов операционной бригады. Содержание паров анестетиков не должно превышать установленных предельно-допустимых уровней (ПДУ).

23. Для контроля работоспособности фильтров очистки воздуха, следует не реже одного раза в неделю определять чистоту подаваемого в операционную воздуха на наличие в нем взвешенных частиц бактериальной флоры операции, следует прекратить до устранения ее причин.

5. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 2 марта 1954 г. № 359 «Об организации добровольных пожарных дружин на промышленных предприятиях и других объектах министерств и ведомств» в учреждениях с числом сотрудников 15 человек и более должны быть организованы добровольные пожарные дружины (ДПД).

6. В аптечные учреждения с числом сотрудников менее 15 человек создается боевой расчет с исполнением обязанностей ДПД, а там, где количество работающих 10 и менее человек, администрация распределяет вышеназванные обязанности между сотрудниками.

7. Члены ДПД оказывают помощь администрации на добровольных началах без отрыва от производства в соблюдении условий правильного хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ, обеспечения противопожарного режима, следят за исправностью и готовностью первичных средств пожаротушения.

8. Члены ДПД (боевых расчетов, сотрудники, исполняющие обязанности членов ДПД) в своей работе руководствуются Положением о ДПД и поощряются в установленном порядке.

9. Ответственность за организацию и подготовку ДПД, распределение обязанностей и обеспечение противопожарного режима несут руководители учреждений.

10. Все аптечные учреждения и аптечные склады должны иметь и хранить в надлежащих местах первичные средства тушения пожара в количествах, согласованных с местными органами Госпожнадзора.

11. В местах хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ, а также на рабочих местах, где в процессе работы используются названные вещества, должна быть настоящая Инструкция.

12. В аптеках и аптечных складах должны быть разработаны, согласованы с Госпожнадзором и утверждены администрацией Правила пожарной безопасности для данного учреждения, составленные и помещенные в доступных для ознакомления местах и поэтажные планы эвакуации на случай возникновения пожара или стихийного бедствия.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ХРАНЕНИЯ ОГНЕОПАСНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДСТВ

1. Вещества огнеопасные, способные к образованию взрывчатых смесей, а также склонные к самовозгоранию при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или при действии солнечных лучей должны храниться изолированно в условиях, полностью исключающих возможность такого контакта, а также влияния высоких температур и механического воздействия.

2. Складские помещения для хранения огнеопасных и взрывчатых веществ должны полностью соответствовать Строительным нормам и правилам проектирования (СНиП 2.08.02-89). Они должны быть изолированными, сухими, защищенными от света прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и грунтовых вод. Эти помещения, а также примыкающие к ним коридоры и подсобно-вспомогательные помещения должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией.

13. В аптеках V- VI категорий допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей во встроенных несгораемых шкафах с дверями шириной не менее 0,7 м и высотой не менее 1,2 м. Место расположения шкафа должно быть удалено от тепловыводящих поверхностей и проходов, к нему должен быть обеспечен свободный доступ.

14. В аптеках, встроенных в здания другого назначения, количество хранимых огнеопасных веществ в не расфасованном виде (легковоспламеняющиеся жидкости) не должно превышать 100 кг.

15. Легковоспламеняющиеся жидкости в количестве свыше 100 кг необходимо хранить в отдельном стоящем здании в стеклянной или металлической таре изолированно от помещений хранения огнеопасных веществ других групп.

16. Под особым вниманием и постоянным строгим контролем должны находиться помещения приема, отпуска и расфасовки лекарственных средств и медицинских изделий с огнеопасными и взрывоопасными свойствами.

При поступлении товара необходимо срочное его распределение по местам основного хранения. Во избежание несчастных случаев в помещениях приема и отпуска категорически запрещается даже кратковременное хранение этих медицинских товаров. При приеме их надлежит особое внимание обращать на состояние укупорки тары индивидуального хранения.

Категорически запрещается одновременная расфасовка нескольких лекарственных веществ в одном помещении. Количество веществ на рабочем месте фасовщика не должно превышать сменной потребности. В конце рабочего дня остатки веществ возвращаются в помещения основного хранения.

После окончания фасовки каждого наименования лекарственных веществ помещения тщательно проветриваются.

17. На складах основного хранения огнеопасных и взрывчатых веществ снаружи, а также на дверях каждого помещения хранения и работы с названными веществами и внутри этих помещений должны быть сделаны несмываемые, ясно видимые надписи: «Огнеопасно», «Взрывоопасно», «Курить запрещается», «В случае пожара звонить по телефону...».

18. Около входа в каждое помещение аптеки или аптечного склада хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ внутри помещения должны быть вывешены таблички с надписью: «Ответственный за помещение пожарной безопасности тов.». Ответственному лицу необходимо производить осмотр помещения ежедневно с целью уборки оставшихся огнеопасных и взрывоопасных веществ и проведения других мер в конце рабочего дня.

III. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ХРАНЕНИЮ ОГНЕОПАСНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

1. Хранение огнеопасных веществ.

1.1. К группе огнеопасных веществ, хранящихся в аптечных учреждениях, относятся легковоспламеняющиеся вещества, представляющие собой в основном жидкости и легкогорючие вещества(см. приложение 4.1).

1.13. При обращении легковоспламеняющимися жидкостями (фасовка, переноска, погрузка и т.д.) необходимо соблюдать особую осторожность, а также постоянно наблюдать за состоянием тары, ее герметичностью и исправностью. При обнаружении неисправностей тары немедленно принимать меры к их устранению или содержащиеся в ней вещества перекладывают в другую исправную тару.

1.14. Пробки бочек допускается отвинчивать и завинчивать только инструментами из мягкого металла, не дающими искр при ударе, или деревянными молотками. При откатке бочек и загрузке их в хранилище необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать ударов о бочку и образования искр. Пролитая на пол жидкость должна быть немедленно убрана.

1.15. Отдельные легковоспламеняющиеся жидкости (спирт, эфир медицинский и др.) обладают свойствами образовывать при хранении статическое электричество, искра которого может вызвать воспламенение жидкости. Поэтому фасовку таких жидкостей на складе следует производить в отдельных помещениях, оборудованных средствами противопожарной защиты. При сливе и фасовке их металлические сосуды должны иметь заземление.

1.16. Тару, освобожденную из-под легковоспламеняющихся жидкостей, следует оставить на некоторое время открытой.

2. Хранение взрывоопасных веществ

2.1. К этой группе веществ относятся взрывчатые вещества и вещества взрывоопасные, то есть способные к образованию взрывчатых смесей (см. приложение).

2.2. Вещества этой группы должны храниться в изолированном огнестойком складе в специальных помещениях (отсеках), изолированных несгораемыми стенами. Хранение нитрата серебра в аптеках и на складах в небольших количествах (на складах до 5 кг, в аптеках до 50 кг) необходимо осуществлять изолированно в соответствии с правилами хранения ядовитых веществ.

2.3. При хранении взрывоопасных веществ, следует принимать меры против загрязнения их пылью, которая может служить причиной взрыва.

2.4. Емкости с взрывоопасными веществами (штанглазы, жестяные барабаны, склянки и т.п.) необходимо плотно закрывать во избежание попадания паров в воздух.

2.5. Перманганат калия при взаимодействии с пылью, серой, органическими маслами, эфирами, спиртом, глицерином, органическими кислотами и другими органическими веществами - взрывоопасен. Хранить его на складах следует в специальном отсеке в жестяных барабанах, а в аптеках - в штанглазах с притертыми пробками отдельно от вышеуказанных средств. Не допускается совместное хранение с легковоспламеняющимися и горючими веществами. Жестяные барабаны и штанглазы с перманганатом калия своевременно освобождают от пыли осторожно, избегая трения.

2.6. Раствор нитроглицерина (взрывчатое вещество) следует хранить в аптеках или аптечных складах в небольших хорошо укупоренных склянках или металлических сосудах в прохладном темном месте с соблюдением мер предосторожности от огня. Передвигать посуду с нитроглицерином и отвешивать этот препарат следует с особой осторожностью, так как испарение пролитого нитроглицерина угрожает взрывом.

1. Калия перманганат

2. Серебра нитрат (сп. А)

Легковоспламеняющиеся вещества

1. Спирт и спиртовые растворы

2. Спиртовые и эфирные настойки

3. Спиртовые и эфирные экстракты

4. Эфир

5. Скипидар

6. Молочная смесь

7. Хлорэтил

8. Коллодий

9. Клеол

10. Жидкость Новикова

11. Рентгеновские пленки

12. Органические масла

Легкогорючие вещества

1. Перевязочный материал (вата, марля и т.д.)

2. Сера

3. Глицерин

4. Растительные масла

5. Лекарственное растительное сырье

Примечание: При необходимости хранения пожаро - и взрывоопасных веществ, не перечисленных в приложении, вопрос об их хранении может быть решен после выяснения их огне- и взрывоопасности и по согласованию с органами Госпожнадзора.

5. План эвакуации (графическая и текстовая части) должен быть наглядно оформлен и находится на видном месте в помещениях с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала учреждения.

Расшифровку символов в графической части следует давать под планом эвакуации на русском и национальном языках.

6. Кроме планов эвакуации для учреждения в целом каждый номер, комната, палата должны быть обеспечены индивидуальным планом эвакуации с памяткой о мерах пожарной безопасности и правилах поведения в условиях пожара.

На плане эвакуации должны быть показаны: лестничные клетки, лифты и лифтовые холлы, номера (комнаты) с обозначением дверных проемов, балконов, коридоров, наружных лестниц.

Помещение, для которого предназначен план эвакуации, отмечают на поэтажном плане надписью: «Ваш номер (комната, палата ...)».

Путь эвакуации указывают на индивидуальном плане сплошной линией зеленого цвета.

Линии, указывающие направление эвакуации, должны проводиться от рассматриваемого помещения до выходов в безопасное место или непосредственно наружу.

Индивидуальный план эвакуации вывешивают в номере (комнате, палате) на видном месте под стеклом (пленкой); размер плана не менее 20 ´ 30 см.

7. В аптеках с площадью торгового зала менее 100 кв. м, а также в аптечных складах составление плана эвакуации людей на случай пожара не обязательно.

В аптеках и аптечных складах следует предусматривать схемы размещения взрывоопасных, пожароопасных, едких и токсичных препаратов, а также иметь списки этих препаратов с указанием их наименований, свойств и количества.

Приложение 6

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1. Первичные средства пожаротушения (в соответствии с нормами положенности) размещаются в помещениях зданий и сооружений и сдаются ответственному лицу за их сохранность и готовность к действию.

2. Размещаемые на этажах зданий огнетушители должны быть, как правило, одного вида и на каждом огнетушителе должны быть основные данные и правила эксплуатации (инструктивная надпись).

3. Огнетушители всегда должны содержаться в работоспособном состоянии.

10. Монтаж пожарных клапанов на внутреннем водопроводе зданий (сооружений) должен выполняться с соблюдением требований Строительных норм и правил на внутреннее водоснабжение, утвержденных Госстроем СССР, а также следующих требований:

- маховичок клапана должен располагаться так, чтобы обеспечивалось удобство его охвата рукой и вращения;

- выходной патрубок клапана должен располагаться так, чтобы обеспечивалось удобство присоединения пожарного рукава, и исключался резкий «излом» рукава при прокладывании его в любую от клапана сторону.

Пожарный клапан, изготовленный из чугуна, должен быть окрашен в красный цвет.

11. При проверке электродвигателей пожарных насосов производится заливка масла в подшипники, проверяются болтовые соединения, плотность и бесшумность вращения вала, отсутствие перегрева на корпусах электродвигателей и т.п.

12. Размещаемые на территории пожарные щиты должны быть укомплектованы: огнетушители - 2 шт., ведра - 2 шт., емкость с водой - 0,2 куб. Или (лопата - 2 шт. и ящик с песком - 0,5 куб. м) ломы - 2 шт., топоры - 2 шт., багры - 2 шт.

13. Запрещается полное или частичное разукомплектование пожарных щитов, а также использование первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по прямому назначению (для хозяйственных нужд, ремонтных работ и т.п.).

УТВЕРЖДЕНО
Приказом главного врача
ГБУЗ РК « Феодосийский МЦ»
А.А. Вербов
от «04» 08 2020 г. № 524

Положение
о системе управления пожарной безопасностью в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр»

1.Общие положения

1.1. Требования к системе управления пожарной безопасностью в учреждении определяются рядом законодательных нормативных актов РФ в области пожарной безопасности, к которым относятся:

- **Федеральный закон №69-ФЗ** от 21.12.94 «О пожарной безопасности».
- **Федеральный Закон №123-ФЗ** от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- **Правила противопожарного режима в Российской Федерации**, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 (с изменениями и дополнениями)
- **Приказ МЧС РФ № 645** от 12.12.2007 «Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
- **Свод правил СП 1.13130.2009** «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
- **Свод правил СП 2.13130.2009** «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
- **Свод правил СП 3.13130.2009** «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
- **Свод правил СП 4.13130.2009** «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям».
- **Свод правил СП 5.13130.2009** «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
- **Свод правил СП 6.13130.2009** «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
- **Свод правил СП 7.13130.2013** «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
- **Свод правил СП 8.13130.2009** «Источники наружного противопожарного водоснабжения».
- **Свод правил СП 9.13130.2009** «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
- **Свод правил СП 10.13130.2009** «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

- **Свод правил СП 11.13130.2009** «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

1.2. Каждое лечебное учреждение, как объект защиты от пожара, должно иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности включает комплекс организационно-технических мероприятий, направленных, с одной стороны, на предотвращение возникновения пожара и, с другой стороны, на обеспечение защиты людей и имущества от действия опасных факторов пожара.

Законодательством предусмотрены два варианта к созданию системы управления пожарной безопасностью учреждения:

1) Выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, предъявляемых к лечебным учреждениям законодательными актами РФ;
2) создание локальной системы пожарной безопасности учреждения без привязки к законодательным актам РФ с проведением экспертной оценки пожарного риска, значение которого не должно превышать одной миллионной на одного человека в год.

Система управления пожарной безопасностью ГБУЗ РК «Феодосийский МЦ» строится согласно 1-го варианта.

2. Регулирование правоотношений должностных лиц в области пожарной безопасности.

2.1. В основе обеспечения противопожарного режима в учреждении лежит установление правоотношений должностных лиц в системе управления пожарной безопасностью.
2.2. Главный врач учреждения несет ответственность за состояние пожарной безопасности в учреждении в целом. Он назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность учреждения, направляет и контролирует его работу в этой области, а также контролирует работу руководителей обособленных структурных подразделений.
2.3. Руководители обособленных структурных подразделений несут ответственность за состояние пожарной безопасности в подчиненных им подразделениях, назначают лиц, ответственных за пожарную безопасность обособленных структурных подразделений, а также лиц, ответственных за пожарную безопасность на локальных объектах.

3. Распределение обязанностей между лицами, ответственными за пожарную безопасность.

3.1. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в ГБУЗ РК «Феодосийский МЦ» , обеспечивает:

- разработку локальных нормативных актов учреждения по вопросам пожарной безопасности;
- разработку проектов приказов, распоряжений главного врача учреждения по вопросам пожарной безопасности;
- участие в работе пожарно-технической комиссии, оформление планов-графиков ее работы, протоколов заседаний и проверок;
- организацию обучения по пожарной безопасности руководителей обособленных структурных подразделений и должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность;
- оказание консультационной помощи по вопросам пожарной безопасности должностным лицам и работникам учреждения;
- подготовку ответов на запросы вышестоящей и других организаций по вопросам пожарной безопасности;
- разработку технических заданий на проведение конкурсов по выбору подрядных организаций для выполнения работ и услуг по вопросам пожарной безопасности.

3.2. Лица, ответственные за пожарную безопасность обособленных структурных подразделений, обеспечивают:

- разработку и периодический пересмотр (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по пожарной безопасности обособленного структурного подразделения;
- оказание помощи по разработке инструкций по пожарной безопасности для локальных объектов;
- поддержание территории, подъездных путей к зданиям, сооружениям, эвакуационных путей, аварийных выходов, пожарных водопроводов, емкостей, первичных средств пожаротушения в состоянии, соответствующем нормам пожарной безопасности;
- периодическую проверку (не реже 1 раза в год) работоспособности пожарных водопроводов;
- периодическую проверку исправности пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с записью результатов проверки в эксплуатационном журнале;
- не реже 1 раза в полгода проведение тренировки личного состава по эвакуации пациентов из помещений обособленных структурных подразделений. В круглосуточных стационарах тренировка проводится в дневное и ночное время. Для проведения тренировок разрабатывается методика. По результатам тренировок составляется отчет.
- разработку технического задания на проектирование системы автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения, световыми и звуковыми средствами оповещения о пожаре;
- ведение эксплуатационного журнала по учету, техосмотру и заправке огнетушителей.

3.3. Лица, ответственные за пожарную безопасность локальных объектов обеспечивают:

- разработку и пересмотр (не реже 1 раза в 5 лет) инструкций по пожарной безопасности локальных объектов;
- проведение первичного, повторного (не реже 1 раза в год), внепланового, целевого инструктажей с работниками на рабочих местах;
- ежедневный контроль соблюдения правил пожарной безопасности на рабочих местах.

4. Организация обучения и проверки знаний по вопросам пожарной безопасности руководителей, должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и работников учреждения.

4.1. Руководители, специалисты по охране труда, лица, ответственные за пожарную безопасность в учреждении и обособленных структурных подразделениях и проведение противопожарного инструктажа, члены пожарно-технической комиссии проходят обучение по пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах с отрывом от производства, в течение месяца при поступлении на работу и повторно не реже 1 раза в 3 года.

4.2. Обучение и проверка знаний руководителей подразделений, ответственных за пожарную безопасность локальных объектов, производится без отрыва от производства пожарно-технической комиссией, в течение месяца при поступлении на работу, и повторно, не реже 1 раза в 3 года.

4.3. Все работники учреждения при поступлении на работу проходят вводный инструктаж по пожарной безопасности с регистрацией в журнале вводного инструктажа по пожарной безопасности. Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводится ответственным за пожарную безопасность в обособленном структурном подразделении.

5. Порядок назначения и организации работы пожарно-технической комиссии.

5.1. Пожарно-техническая комиссия назначается приказом (распоряжением) главного врача учреждения в составе не менее 3-х человек под руководством заместителя главного врача по безопасности. В состав комиссии входят должностные лица и специалисты, имеющие отношение к обеспечению пожарной безопасности в учреждении. Все члены

комиссии должны проходить обучение в рамках программы пожарно-технического минимума в специализированном учебном центре с отрывом от производства.

5.2. Работа комиссии организуется в соответствии с квартальными планами работы, утверждаемыми председателем комиссии. Основные направления работы комиссии:

- организация обучения и проверки знаний лиц, ответственных за пожарную безопасность локальных объектов;
- плановые и внеплановые проверки состояния пожарной безопасности в обособленных структурных подразделениях и локальных объектах;
- составление технических заданий на разработку проектно-сметной документации и проведение монтажно-строительных работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности;
- оказание помощи по оформлению декларации о пожарной безопасности в обособленных структурных подразделениях с последующей регистрацией в государственных органах пожарного надзора.

6. Порядок разработки инструкций по пожарной безопасности для обособленных структурных подразделений.

6.1. Каждое обособленное структурное подразделение разрабатывает общую инструкцию по пожарной безопасности обособленного структурного подразделения, которая подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5 лет.

6.2. Для локальных объектов, имеющих свои особенности противопожарного режима, разрабатываются локальные инструкции по пожарной безопасности, которые также пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет.

6.2. Общая инструкция по пожарной безопасности содержит разделы:

- права, обязанности и ответственность руководителей, должностных лиц и работников по обеспечению пожарной безопасности;
- порядок организации обучения и проведения инструктажей по пожарной безопасности;
- требования пожарной безопасности к содержанию прилегающих территорий;
- требования пожарной безопасности к содержанию зданий, сооружений;
- порядок обращения с огнем на территории и в помещениях, места для курения;
- порядок проведения огневых работ на территории и в помещениях ОСП;
- требования к содержанию и оснащению эвакуационных путей, выходов и порядку их эксплуатации;
- порядок обслуживания и эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, световых указателей, табло аварийного освещения;
- порядок обслуживания и использования внутренних и наружных систем пожарного водоснабжения (водопроводов, емкостей, гидрантов, пожарных кранов, рукавов);
- описание местонахождения пожарных щитов, их комплектность, порядок использования;
- порядок эвакуации людей во время пожара, организация тренировок по эвакуации, для круглосуточных стационаров в дневное и ночное время;
- описание мест расположения огнетушителей в основном корпусе и на объектах;
- порядок технического обслуживания огнетушителей и их использования для тушения пожара;
- порядок ежедневной передачи данных в городскую пожарную охрану о числе пациентов, круглосуточно находящихся в стационарах;
- порядок вызова пожарной команды в случае возникновения пожара;

- порядок заполнения и регистрации декларации о пожарной безопасности для ОСП с круглосуточным пребыванием людей (городская больница, детская больница, родильный дом, психоневрологическая больница).

6.3. Локальная инструкция по пожарной безопасности содержит разделы:

- основные опасные факторы возникновения пожара на объекте;
- правила и меры по предупреждению пожара;
- порядок проведения противопожарных инструктажей с личным составом;
- порядок действия личного состава при пожаре или других аварийных ситуациях;
- ответственность за нарушение правил пожарной безопасности на объекте;
- порядок пользования огнетушителем;
- Ф.И.О. ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.